

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 02/04/2019 - 0029108



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Trani – Fornitura e posa in opera di nuovo motore e inverter a servizio della centrifuga modello JUMBO 2 marca Peralisi
<b>Impianto di depurazione</b>	TRANI
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione a causa dell'avaria dell'inverter e del motore elettrico.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 04/02/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha constatato l'avaria dell'inverter e il cortocircuito del motore che determinano il fermo dell'apparecchiatura.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza elettrica, intervento dei tecnici della casa produttrice dell'apparecchiatura per analisi del guasto e sua risoluzione, mediante fornitura in opera di nuovo inverter e nuovo motore.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento è consistito nella fornitura in opera di nuovo motore elettrico e inverter ad opera di personale qualificato inviato dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Pieralisi Maip S.p.A.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione è la casa produttrice dell'apparecchiatura.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.489,60 consuntivo del 25/02/2019
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo del 25/02/2019
<b>Allegati</b>	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT**

**Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**