

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 18/06/2019 - 0051478



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Acquaviva</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria griglia e nastro trasportatore orizzontale. Intervento da collegare a ODM.</b>	
Impianto di depurazione	Acquaviva	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Pettine della griglia danneggiato e nastro trasportatore consumato per deriva anomala.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/06/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio nastro trasportatore orizzontale e sostituzione del tappeto in PVC a tre tele, larghezza 400 mm, sviluppo 7100 mm. Sostituzione dei rulli con nuovi in acciaio inox AISI 304, diametro 60 mm, larghezza 500 mm. Sostituzione delle bandelle in gomma laterali e pattino raschia nastro.	
Denominazione della Ditta affidataria	elle c.c.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.060,00	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 03/05/2019
Allegati	consuntivo	del 03/05/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

