acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 24/04/2019 - 0035654

Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : **Turi**	
	Manutenzione straordinaria soffianti Robuschi a servizio della stazione di ossidazione	
Impianto di depurazione	Turi	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria componenti meccanici delle due soffianti Robuschi a servizio della stazione di	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/03/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio del soffiatore della soffiante Robuschi di riserva a servizio della stazione stabilizzazione fanghi e montaggio in una delle due soffianti Robuschi danneggiate con relativo inverter per l'avviamento del motore elettrico in quanto di taglia superiore all'esistente. In seguito si provvederà al ripristino totale delle due soffianti Robuschi danneggiate con FPO di due nuovi soffiatori e al rirpistino del compressore spostato provvisoriamente con relativo inverter.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.029,12	

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 146/2019
Allegati	offerta	n. 146/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	**Investimenti**

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci