



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 0038021/2019
del 07-05-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Fornitura di n.1 pompa sommersa marca Flygt sommersa NP 3171 LT3 girante 611 ; potenza assorbita KW 15; mandata DN 250
STO FG/AV	ISF " Nettuno " loc. Siponto - Manfredonia (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Zichella Paolo
Descrizione del disservizio	Fuori servizio dell'elettropompa sommergibile per anomalie sia meccaniche che elettriche, l'impianto è sprovvisto di pompe di scorta
Motivi dell'emergenza	Ripristinare urgentemente il regolare funzionamento delle linea di pompaggio in esercizio, in quanto privo di scorta.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04-05-2019 – A.E.T. squadra elettromeccanica Foggia 1
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n.1 pompa sommersa marca Flygt sommersa NP 3171 LT3 girante 611 ; potenza assorbita KW 15; mandata DN 250
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia srl – 04-Area SUD- Bari Via Nicola Tridente , 22 70125 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Necessita la stessa pompa sommergibile marca Flygt in quanto intercambiabile con quella esistente
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.455,00 + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto del 50%
Allegati	Offerta n. 48-349-2019 del 06/05/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio

Ispettore di Cantiere

Zichella Paolo

Il Responsabile dell'A.E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora