

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
I - 20/11/2018 - 0117667

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione convertitore di frequenza per addensatore dinamico del depuratore di Lecce
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il trattamento di addensamento dinamico con conseguente decadimento del processo di digestione anaerobica e disidratazione meccanica
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della macchina inclusa nella stazione di addensamento dinamico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 21/06/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovo convertitore di frequenza (inverter)
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl - 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi. Ditta che ha eseguito le stesse lavorazioni con contratto quadro scaduto
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.064,29
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 221SFR del 22/06/2018 di € 1.064,29 scontato di circa il 48%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 221SFR del 22/06/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---





acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
