



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2018 - 0123513

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino linee elettriche oggetto di furto
STO LECCE	Impianto di depurazione di Squinzano.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibile distribuire corrente elettrica con conseguente fermo impianto
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del processo depurativo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 08/11/2018.
Termini di consegna	3 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: mt 40 di Corda FG416 1X185mmq; nr 10 Giunti ø185; ml 45 di Cavo FG16 4G6mmq; nr 1 Sezionatore 4x400A senza comando; pz 8 Guaina termorestringente 35/12 da 1mt nr 12 Nastro autoagglomerante; nr 1 Batteria 12V 7Ah; nr 1 Batteria 12V 2,3Ah.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.858,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Offerta N. 291/18 del 10/11/2018 di € 4.858,00 ritenuto congruo
Allegati	Offerta N. 291/18 del 10/11/2018 di € 4.858,00 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl

Intervento ascrivibile a:




acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

