



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 21/03/2019 - 0026065



Direttore Reti e Impianti

Direzione Procurement

Direzione Internal Auditing

Oggetto	Servizio nolo a freddo gruppo elettrogeno
Impianto	Impianto di depurazione di Lecce
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Anomalia nel funzionamento del gruppo elettrogeno in dotazione all'impianto
Motivi dell'emergenza	L'eventuale ed improvvisa interruzione di energia elettrica da parte dell'ente fornitore può creare un disservizio ed il fermo delle attrezzature elettromeccaniche presenti sull'impianto con gravi ripercussioni sul servizio e conseguente esposizione della ns. Società a sanzioni civili e penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15.11.2018
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Immediati – il gruppo elettrogeno è stato noleggiato dal 16.11 al 30.11.18 totale 14 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Nolo a freddo di gruppo elettrogeno di emergenza
Denominazione della Ditta affidataria	Costantini S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile e prontamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.200,00 + I.V.A. <i>PER GG. 14</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 420 del 15.11.2018
Allegati	Offerta n. 420 del 15.11.2018



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

p.l. Desio Carparelli

Si approva

Area Gestione Depurazione LE

Il Responsabile di Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza:

Il Responsabile STO

Ing. Marcello Rainò