



acquedotto
pugliese

Parqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/01/2019 - 0005463



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi "Cillarese"
Impianto	ISF di Brindisi "Cillarese"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Danneggiamento delle apparecchiature elettriche dei quadri di avviamento pompe e automazione che ha causato il fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute in data 14/01/2019 da parte di personale AET e successive verifiche tecniche
Primi interventi adottati	Il primo intervento adottato è stata la realizzazione di collegamenti provvisori per l'avvio di una elettropompa mediante smontaggio di inverter da quadro disponibile presso altra stazione di sollevamento e montaggio dello stesso nel quadro di avviamento per ripristinare in maniera provvisoria il funzionamento della stazione di sollevamento .
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie al ripristino dei quadri elettrici di automazione e di avvio elettropompe (inverter, contattori, plc modem gsm ecc.), rifacimento linee elettriche e cavidotti danneggiati.
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP fornitore di quadri elettrici, in grado di intervenire in tempi immediati per l'avvio della stazione di sollevamento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 59 023,50
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato. L'impresa ha accettato ulteriore sconto del 5% su offerta iniziale

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese

L'acqua bene custodita

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 1/2019 del 15/01/2019 della ditta VAO srl
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio