



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 05/09/2018 - 0088507



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Fornitura in opera di nuove apparecchiature per la centrifuga a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Trani.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la corretta funzionalità della centrifuga e della stazione stessa tale da garantire la disidratazione dei fanghi e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 10.01.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile per la tipologia d'intervento.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Forniture in opera di apparecchiature attraverso la sostituzione di Inverter e tastiera inverte a servizio della centrifuga con successiva prova di avviamento e messa in esercizio della stessa.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	PIERALISI MAIP S.p.A., Via Don Battistoni, n.1, 60035 – Jesi (AN)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta costruttrice del macchinario pertanto specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: € 8555,40 (Ottomilacinquecentocinauqtacinque/40) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia d'intervento facendo riferimento ai prezzi di listino.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo del 18.05.2018; Bolla n. 659853 del 11.01.2018 – n. 659859 del 19.01.2018 - n. 656634 del 01.02.2018



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:  
Il Dirigente  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**