

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 24/07/2019 - 0062589



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|--|---|---------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Bari Est | |
| | Manutenzione straordinaria Griglia oleodinamica mod. GRV/O, sostituzione di componenti meccanici logori, quadro elettrico di gestione completo di PLC e centralina idraulica completa. | |
| Impianto di depurazione | Bari Est | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Griglia bloccata per rottura dei supporti del carrello, in conseguenza dell'avaria del quadro | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 04/02/2019 | Vito Labate |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata. | |
| Termini di consegna | intervento eseguito | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | | |
| Denominazione della Ditta affidataria | ECOMAC S.r.l. | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 4.935,00 | |

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo | n. P166.19-CD del 05/02/2019 |
| Allegati | Consuntivo | n. P166.19-CD del 05/02/2019 |


Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|---|--------------|
| Conto Economico | | | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|---|--------------|

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

