

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 03/07/2019 - 0056076



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Montaggio di due pompe ricircolo fanghi tenuta meccanica e fornitura, modifica e montaggio di nuova tubazione di aspirazione e mandata.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli.
Descrizione del disservizio	Sostituzione pompe mono del ricircolo fanghi caldi in digestione.
Motivi dell'emergenza	Garantire il processo depurativo fango nella stazione di digestione anaerobica.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 18/06/2019
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Posa in opera di n.2 pompe mono di nostra fornitura a servizio del ricircolo fanghi caldi situate nel locale scambiatore di calore. Modifica delle tubazioni di aspirazione e mandata a servizio delle nuove pompe mono, con fornitura e posa in opera di nuova tubazione e pezzi speciali (Flange, cartelle, curve, tee ecc) in acciaio inox 304 Dn 125 e Dn 100, Dn 150.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire il lavoro in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 3.800,00 - Preventivo N 19/069 BIS del 19/06/2019 Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano.
Allegati	Preventivo N 19/069 BIS del 19/06/2019


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

