



acquedotto  
pugliese

*l'acqua, bene comune*

*Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Il Responsabile*

Lecce,

Acquedotto Pugliese  
U - 06/11/2018 - 0111508



Alla Direzione Procurement  
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti  
Gestione Impianti Depurazione  
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone  
70125 Bari

*Oggetto: Posa in opera di nuovo gruppo compressore a servizio del comparto biologico del depuratore di Corsano (LE) - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 06/11/2018 - 0111508



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

|                                                                            |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                             | Posa in opera di nuovo gruppo compressore a servizio del comparto biologico                                         |
| <b>STO LECCE</b>                                                           | Impianto di depurazione di Corsano (LE).                                                                            |
| <b>Il Tecnico AQP verificatore</b>                                         | P.I. Desio Carparelli                                                                                               |
| <b>Descrizione del disservizio</b>                                         | Impossibilità a svolgere il processo di nitrificazione nel comparto biologico con conseguente perdita del processo. |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>                                               | Impossibilità a rispettare, con l'acqua in uscita, i limiti tabellari riportati nell'autorizzazione allo scarico    |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>         | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 28/05/2018.                                 |
| <b>Termini di consegna</b>                                                 | 7 gg.                                                                                                               |
| <b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>             | Mezzi e manodopera per la posa in opera di nuovo gruppo compressore marca Aerzen da 30 kw, fornito a parte          |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                               | Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano                                                                             |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                              | Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi.                 |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                 | € 582,60                                                                                                            |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi<br/>(indicare eventuale sconto)</b> | Preventivo N. 182SFR del 29/05/2018 di € 582,60 scontato di circa il 15%, ritenuto congruo                          |
| <b>Allegati</b>                                                            | Preventivo N. 182SFR del 29/05/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl                                              |

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico |  | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

**Il Richiedente**

P.I. Desio Caraprelli

---

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti

---

**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

---