



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 28/01/2019 - 0008657

Lecce,



*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Fornitura di batterie per UPS da 20 kVA a servizio della nuova linea di trattamento del depuratore di Lecce - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Cagnetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soci. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000711 - R.F.A.C.C.I.A.A. di Bari n. 414002
acquedotto.pugliese@pec.amp.1 - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 28/01/2019 - 0008657

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di batterie per UPS da 20 KVA a servizio della nuova linea di trattamento
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	UPS in allarme con possibilità di blocco totale improvviso. Impossibilità a gestire le anomalie a seguito di black-out
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento della apparecchiature in seguito a black-out
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 13/11/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura pacco completo di batterie
Denominazione della Ditta affidataria	CDS Elettronica di Guido A.&C. snc – 73010 SURBO (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.380,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta del 13/11/2018 di € 1.380,00, ritenuto congruo
Allegati	Offerta del 13/11/2018 di € 1.380,00 della ditta CDS Elettronica di Guido A.&C. snc

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò