acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 15/04/2019 - 0033197

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura sali di alluminio (Policloruro di Alluminio e Alluminato Sodico) per il trattamento delle acque reflue eseguita dal 01/01/19 al 31/03/19.
Impianto di depurazione	ID Molfetta, Corato, Ruvo-T.zzi, Canosa e Minervino Murge.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	ID Molfetta e Corato: scarsa sedimentabilità dei solidi sospesi con conseguente innalzamento dei livelli di torbidità; ID Ruvo-T.zzi, Canosa e Minervino Murge: valori del fosforo superiori ai limiti consentiti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui depurati e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/01/19 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: • Kg. 25.940 di Policloruro di Alluminio (PAC) – sol. 18% • kg. 8.300 di Ecofloc PA 86 • kg. 10.940 di Ecofloc ASC
Denominazione della Ditta affidataria	Bierrechimica S.r.l., Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che attraverso i suoi prodotti ci ha consentito di raggiungere dei buoni livelli di abbattimento del fosforo e sedimetabilità dei fanghi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.422,10 (ventimilaquattrocentoventidue/10) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di prodotto fornito ed ai risultati conseguiti.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	➢ FT n. 144/CV/2019 del 31/01/19 ➢ FT n. 365/CV/2019 del 28/02/19 ➢ FT n. 368/CV/2019 del 28/02/19 ➢ FT n. 586/CV/2019 del 31/03/19 ➢ FT n. 587/CV/2019 del 31/03/19
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**		**Investimenti**		

I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci