



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/04/2019 - 0033759



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID San Ferdinando di Puglia - Servizio di n. 2 pulizie mensili presso la stazione di sollevamento iniziale eseguita trimestralmente (Gennaio, Febbraio, Marzo).
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Causa abbondanti piogge si è riscontrata l'ostruzione delle elettropompe e il mal funzionamento della grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il normale esercizio della stazione e della grigliatura, nel rispetto dei limiti tabellari all'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01.04.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino del normale esercizio presso la stazione di sollevamento iniziale attraverso la pulizia delle elettropompe e del pozzetto di raccolta stracci e sabbie attraverso l'ausilio di autocarro con gru con piattaforma elevatrice a cestello.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. Termoidraulica di Palladino Fabrizio, C.da Piano, sn, 71013 - San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in riferimento alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 6.105,72 (Euro Seimilacentocinque/72) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in considerazione dell'emergenza con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo n. 05/2019 del 03.04.19 € 7.446,00 – 18% = 6.150,72 + IVA (Sconto) Importo dei lavori pari a € 6.105,72 (Euro Seimilacentocinque/72) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo 05/2019 del 03.04.19
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Balendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**