



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto "Porto Mercantile"
Impianto	ISF di Taranto "Porto Mercantile"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria delle opere elettriche a servizio del sistema di allontanamento reflui con conseguente fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	La rete fognaria a monte della stazione di sollevamento è in carico in quanto l'ISF è in funzione con una sola elettropompa che nelle ore di maggior afflusso non riesce a sollevare la portata necessaria a vuotare la vasca dell'impianto con conseguente rischio di fuori uscita di reflujo su sede stradale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione elettromeccanica e successive verifiche tecniche del 06/04/2020
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati da parte del servizio elettromeccanico sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori cercando di far ripartire almeno una elettropompa e successivo intervento di ditta esterna per l'avvio di una elettropompe con interventi provvisori presso uno dei due quadri di avviamento esistenti recuperando componentistica dall'altro quadro.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Opere elettriche per avvio provvisorio di una elettropompa con sistema di gestione con galleggianti di soccorso. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di avviamento ad inverter e ripristino di linee elettriche di potenza, quadro elettrico di automazione e telecontrollo a plc integrato con sistema già in uso, con logica di soccorso e rifacimento delle linee elettriche di segnale danneggiate.
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP, con sede operativa nel comune in cui è ubicato l'impianto oggetto dell'intervento ed in grado di intervenire in tempi immediati per avviare provvisoriamente una

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016


	elettropompa e avviare il ripristino definitivo della stazione di sollevamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 59.300,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta del 07\04\2020
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia



Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio

