582

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot U - 22/10/2018 - 0105938

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria alla stazione di disidratazione fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga a servizio della stazione di disidratazione fanghi. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	La mancata disidratazione dei fanghi non permette l'allontanamento degli stessi con il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 10/09/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria con la sostituzione di componenti danneggiati e non più riparabili.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA
www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60
C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Pieralis Malp s.p.A. – Via Don battistoni n. 1, 60035 Jesi (AN) P.IVA o CF: 00696010420
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 3.311,22
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 5,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 21/09/2018
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Il RCM a.i. CO Brindisi Nord

Per. Ind. Alessandro Mangini

.....

Il Responsabile a.i. AED BR

Ing. Nicola Notarnicola

.....

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

.....

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60
C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification