

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 22/11/2018 - 0118705



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Codice investimento AQP 01.04.04.495 Impianto depurativo di Deliceto (FG) Acquisto in emergenza di n°2 elettropompe marca SULZER a servizio della stazione di equalizzazione CODICE INTERVENTO: AGDFG0032
Impianto	Impianto depurativo di FOGGIA
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 19/11/2018 presso la stazione di equalizzazione dell'impianto depurativo di Deliceto, costituita da una vasca circolare in c.a. dotata di n° 1+1 elettropompe sommergibili e di n°1 elettromiscelatore a elica, marca SULZER, si è verificato il fermo delle elettropompe che consentono il sollevamento dei reflui alla stazione di predenitrificazione. Tale fermo è da imputare alla eccessiva usura di utilizzo delle apparecchiature. Detto ciò, essendo tali elettropompe ormai vetuste e non più riparabili, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto depurativo, si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto in emergenza di n°2 elettropompe Sulzer aventi stesse prestazioni idrauliche e caratteristiche tecniche, in modo tale da consentire, con celerità, l'installazione delle stesse, senza la necessità di eseguire modifiche ai piedi di accoppiamento e alle tubazioni esistenti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:

Mod/PG3.21/04

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/11/2018 da parte del Capo Impianto Franco Totaro e del Responsabile conduzione e manutenzione Area Foggia geom. Daniele Spagnuolo.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Deliceto (FG)</p> <p>Acquisto in emergenza di n°2 elettropompe marca SULZER a servizio della stazione di equalizzazione</p> <p>Nel dettaglio, fornitura di: n°2 ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI AS0831.198-S22/4-D01*10-KFM. Elettropompe sommergibili per fognatura, idonee al pompaggio di acque chiare, reflui fognari e civili in genere. Le elettropompe saranno perfettamente interscambiabili alle pompe esistenti da dismettere, vecchio modello ABS AFP 0831.3 – S22/4. Le elettropompe saranno altresì complete di catene e grilli in acciaio inox AISI 316.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura è comprensiva di imballo, trasporto e scarico a terra. Le apparecchiature sotto riportate dovranno avere le seguenti fondamentali caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere munite di dichiarazioni di conformità D.M. 37/2008, disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione, nonché la garanzia della ditta costruttrice; - essere costruite in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - la ditta appaltatrice, deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura ed allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte. - la ditta appaltatrice deve indicare apparecchiature di primarie case costruttrici e relative referenze, fornendo eventualmente i limiti del

Mod/PG3.21/04

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

	<p>sistema proposto; la ditta appaltatrice deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. GARANZIA: Le macchine sono garantite per 12 mesi dopo la messa in funzione, o per un periodo massimo di 14 mesi dopo la consegna.</p> <p>LUOGO DI CONSEGNA: Presso l'impianto depurativo di Deliceto (FG), località Chiancone. La consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sig. Franco Totaro, Capo Impianto Depuratore di Deliceto; - geom. Daniele Spagnuolo, Responsabile Conduzione e Manutenzione Area Foggia
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER ITALY SRL <i>Via del Lavoro n°87</i> <i>40033 Casalecchio di reno (BO)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore nonché produttrice delle elettropompe esistenti da dismettere. Per le forniture richieste la ditta SULZER ITALY SERL ha assicurato la disponibilità immediata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO DI LISTINO: € 6.080,00+ I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.100,00 + iva (Sconto 50% + 5% + extra sconto)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta SULZER ITALY SRL, Via del Lavoro n°87 - 40033 Casalecchio di reno (BO)
Allegati	- Preventivo n° 5001003076 del 19/11/2018 della Ditta SULZER ITALY SRL

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Domenico Di Nito
[Signature]

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas
[Signature]

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora
[Signature]

Mod/PG3.21/04