

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 24/04/2019 - 0035661



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Fornitura di n.3 riduttori STM PLM 65F1 per Griglia mod. BIO FTR 96	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del riduttore di comando coclea griglia	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	28/03/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione, smontaggio del riduttore in avaria, indagine di mercato per la fornitura del riduttore.	
Termini di consegna	11/04/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.3 riduttori STM PLM 65 F1 1/116,2 80B5 M1	
Denominazione della Ditta affidataria	Tecnica Industriale s.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.800,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 918 del 04-04-2019
Allegati	preventivo	n. 918 del 04-04-2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L'RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

