



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/07/2019 - 0055959



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID San Ferdinando di Puglia - Intervento di manutenzione straordinaria per ripristino sistema di acquisizione e teleallarme.
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria sistema di teleallarme, impossibilità di modificare i parametri di automazione al PLC Master.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura potrebbe pregiudicare il normale funzionamento del sistema di telecontrollo tramite Wifi, presso la stazione di sollevamento iniziale e di equalizzazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 30.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento.
Termini di consegna	Già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento specialistico è consuntivato in sintesi come di seguito: 1) Fornitura Hardware; • Batterie quadro PLC Master – N. 2 x 12 Vdc – 7AH; • Batterie quadro PLC Slave – N. 2 x 12 Vdc – 2AH; • Modulo PLC 16DI per integrazione segnalazioni PLC Slave Micrologix 1100; • Combinatore telefonico GSM 6 canali IN; • Coppia di ricetrasmittitori BlueTooth completi di antenna. 2) Software e servizi in laboratorio ed in campo • posa in opera di tutto l'HW fornito; • implementazione modifiche PLC Slave per gestione inoltro allarmi da combinatore telefonico; • attivazione nuovo sistema di teleallarme in campo; • supporto specialistico in campo al collegamento delle segnalazioni provenienti dal quadro equalizzazione alle morsettiere del PLC Slave, nonché al montaggio dei ricetrasmittitori BlueTooth.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Intesis S.r.l., Vi Don Guanella, n. 15/g, 70124 – Bari (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 5.300,00 (Cinquemilatrecento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 49_19 rev1 del 03.06.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci