



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 22/07/2019 - 0061590



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Riparazione mixer marca Flygt a servizio della stazione di Denitrificazione.
Impianto di depurazione	ID Minervino Murge.
U.T.	STO BA/BAT – AED_BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di denitrificazione causa avaria organi meccanici al mixer.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione stessa tale da garantire la miscelazione areata alla denitrificazione e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19.06.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Vuotatura della vasca, messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	1 settimana da ricezione ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio, riparazione in officina, di una elettropompa marca Flygt modello 4640.412-837 matricola n. 1580160
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco, Via Bruno Bozzi 34/c, 70123 – Bari (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 1.930.23 (Millenovecentotrenta/23) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato come si evince dal preventivo.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 37 del 21.06.2019;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**