

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/07/2019 - 0058619



Prot.


A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia – Manutenzione straordinaria della centrifuga mobile marca Peralisi modello FP600
Impianto di depurazione	CANOSA DI PUGLIA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione a causa dell'avaria del temporizzatore e dell'inverter del rotovariatore.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27/05/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha constatato l'avaria dell'inverter e del temporizzatore che determinano il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica, intervento dei tecnici della DIRTE e successivamente della casa produttrice dell'apparecchiatura per analisi del guasto e sua risoluzione, mediante fornitura in opera di nuovo inverter e temporizzatore
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito nella fornitura in opera di nuovo inverter e temporizzatore ad opera di personale qualificato inviato dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione è la casa produttrice dell'apparecchiatura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 4.786,40
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 03.06.2019



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED-BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci