



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 21/01/2019 - 0006274



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di Policloruro di Alluminio (PAC), eseguita dal 01/10/18 al 31/12/18.
Impianto di depurazione	ID Minervino Murge, Canosa di Puglia e Ruvo – Terlizzi.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Valori del fosforo superiori ai limiti consentiti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui depurati e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/10/18 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di Kg. 18.160 di Policloruro di Alluminio (PAC) – sol. 18%.
Denominazione della Ditta affidataria	Bierrechimica S.r.l., Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che attraverso i suoi prodotti ci ha consentito di raggiungere dei buoni livelli di abbattimento del fosforo mediante precipitazione chimica.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.904,40 (Tremilanovecentoquattro/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di prodotto fornito ed ai risultati conseguiti.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">➤ FT n. 1852/CV/2018 del 29/10/18➤ FT n. 1951/CV/2018 del 31/10/18➤ FT n. 2140/CV/2018 del 30/11/18➤ FT n. 2295/CV/2018 del 31/12/18
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

**I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT**
Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza:
Il Dirigente**
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci