



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/01/2019 - 0003288



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Codice investimento AQP 01.04.04.495 Impianto depurativo di Borgo Incoronata (Fg) Fornitura e posa in opera in emergenza di tratti di tubazione ricircolo fanghi, linea equalizzazione, nitrificazione, sostituzione separatore schiume ricircolo fanghi. CODICE INTERVENTO: AGDFG0040
Impianto	Impianto depurativo di Borgo Incoronata (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 14 dicembre 2018 l'R.C.M. geom. Daniele Spagnuolo informava il Responsabile Area ing. Nicola Tselikas di una perdita verificatasi all'ID di Borgo Incoronata presso la stazione ricircolo fanghi equalizzazione con la presenza di tubazione corrosa e percolante.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; Mantenimento degli standard di Servizio Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14 dicembre 2018 l'RCM Daniele Spagnuolo ha comunicato il disservizio al Responsabile ing. Nicola Tselikas
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta d'intervento a ditta specializzata.



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione tubazione in ferro corrosa e sostituzione con tubazione in acciaio ed in pead interrata, sostituzione separatore di schiume in acciaio .
Denominazione della Ditta affidataria	<i>P.F.T. Termoidraulica di Fabrizio Palladino – S. Giovanni Rotondo (FG)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 7.575,35
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto del 25,00% sull'importo soggetto a sconto di € 6.902,23 = (6902,23-1725,56= 5.176,67 + 673,12 per oneri sicurezza per un totale di € 5.849,79
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 14 dicembre 2018.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora