

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/01/2019 - 0003279



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI CERIGNOLA (FG). Fornitura e posa in opera in emergenza di cavi unipolari MT arrivo Enel completi di capicorda UPS di soccorso assistenza g.e. e relativo carburante. CODICE INTERVENTO: AGDFG0042
Impianto	Impianto depurativo di Cerignola (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 21 ottobre 2018, presso il depuratore di Cerignola, si è verificata l'improvvisa avaria alla cabina MT di comando impianto, ed occorre la sua sostituzione dei relativi cavi arrivo Enel, nel frattempo ditta esterna Cel contattata dall'RCM reperibile di turno, ha provveduto ad intervenire fornendo assistenza con g.e. e relativo carburante in attesa della sostituzione dei cavi dopo distacco Enel prontamente richiesto .
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21/10/2018 l'RCM FG2, Daniele Spagnuolo, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI CERIGNOLA (FG). Fornitura e posa in opera in emergenza di cavi unipolari MT arrivo Enel completi di capicorda UPS di soccorso assistenza g.e. e relativo carburante. CODICE INTERVENTO: AGDFG0042. In particolare: -intervento avvenuto dal 26 ottobre 2017 a seguito di richiesta distacco Enel per lavori: lavoro di sostituzione cavi unipolari MT, terminali MT completi di capicorda, smontaggio quadro distribuzione pulizia e rimontaggio riposizionamento in cabina, sostituzione cavi dal quadro generale in cabina al quadro distribuzione vari collegamenti , sostituzione set terminali MT 24 Kv, sostituzione UPS on line a norma CEI per cabina elettrica. Assistenza g.e. nei giorni del distacco Enel e fornitura carburante necessario. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: geom. Daniele Spagnuolo Reps. Conduzione e Manutenzione FG2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Denominazione della Ditta affidataria	CEL SRL FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui. CEL SRL FOGGIA
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 8.942,59 (lavori) + 5.932,09 (carburante)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 8.048,33 (SCONTO DEL 10%) + 5932,09 (carburante) Totale € 13.980,42 I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<i>Offerta n°12 del 22.10.2018 ditta CEL SRL- FOGGIA</i>
Allegati	<i>Offerta Ditta CEL SRL - FOGGIA</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Daniele Spagnuolo


Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicola Tselikas


Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**
Ing. Danilo Ancora
