

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2019 - 0017135



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura serbatoio da esterno mono parete 1000 litri con bacino al 110%, tettoia di copertura, interruttore di livello magnetico + quadro alarm-en (2 livelli di allarme) e colonna acustico luminosa.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Campi S.na.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Serbatoio contenimento gasolio per gruppo elettrogeno non a norma.
Motivi dell'emergenza	Adeguare il serbatoio del gasolio a servizio del gruppo elettrogeno di emergenza alla normativa vigente essendo in corso il rinnovo del CPI.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 11/02/2019
Termini di consegna	4 settimane
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di un serbatoio da esterno mono parete 1000 litri con bacino al 110%, tettoia di copertura, interruttore di livello magnetico + quadro allarme (2 livelli di allarme) e colonna acustico luminosa.
Denominazione della Ditta affidataria	Green Power Loc. Maiano, sn 61028 Caprazzino di Sassocorvaro (PU)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e esperta per le forniture a farsi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.440,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 959/19 del 12/02/2019 €. 2.440,00
Allegati	Preventivo n. 959/19 del 12/02/2019 €. 2.440,00 della Ditta Green Power Loc. Maiano, sn 61028 Caprazzino di Sassocorvaro (PU)


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

