



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
U - 22/01/2019 - 0006837

Lecce,



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Sostituzione motore elettrico del gruppo compressore a servizio del comparto biologico del depuratore di Taviano (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.


Marcello Rainò

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 22/01/2019 - 0006837

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione motore elettrico del gruppo compressore a servizio del comparto biologico
STO LECCE	Impianto di depurazione di Taviano (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il processo biologico con conseguente superamento dei limiti tabellari
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il processo biologico garantendo il rispetto dei limiti tabellari
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 10/08/2018.
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di motore elettrico 37 kW-400V.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.820,29
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 268SFR del 10/08/2018 di € 1.820,29 scontato di circa il 45%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 268SFR del 10/08/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--