

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 21/09/2018 - 0094925



Prot.

DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI
Sede

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di UPS a servizio Cabina MT Supersano
STO LECCE	Impianto di depurazione di Supersano
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Gruppo di continuità a servizio della cabina MT inefficiente, guasto e con batterie esauste.
Motivi dell'emergenza	Garantire la funzionalità delle principali apparecchiature in MT in caso di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, evitando il blocco di tutte le stazioni, compromettendo il processo depurativo che può causare sanzioni civili per l'Azienda e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 12/09/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura Gruppo di continuità con Batteria al piombo ermetico esente da manutenzione con elettrolito sospeso, Potenza in uscita 1000 Watt / 1500 VA, Connessioni d'uscita 4 prese IEC 320 C13 ; Autonomia >120 minuti a 80% carico, tempo di ricarica 3 ore. Indicatore di carico e di carica, allarmi vari
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. P.tta. Toscanini, 5. 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 960,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n.232/18 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta. Toscanini, 5. 73100 Lecce
Allegati	Preventivo n.232/18 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl



Intervento ascrivibile a:

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Raino

