



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese
U - 26/11/2018 - 0119652

Lecce,



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Sostituzione convertitore di frequenza da 3 kW per addensatore dinamico del depuratore di Lecce - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
N.C. dritto 09 - 70121 Bari - Cap. Soc. € 49.385.573,60
C.F. e P.I. 00017000721 - REACCIA A. di Bari n. 414097
e-mail: contatti@aqpp.it - www.aqpp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 26/11/2018 - 0119652

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione convertitore di frequenza da 3 kW per addensatore dinamico del depuratore di Lecce
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il trattamento di addensamento dinamico con conseguente decadimento del processo di digestione anaerobica e disidratazione meccanica
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della macchina inclusa nella stazione di addensamento dinamico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 20/06/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovo convertitore di frequenza (inverter) da 3 kW
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi. Ditta che ha eseguito le stesse lavorazioni con contratto quadro scaduto
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.219,71
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 220SFR del 20/06/2018 di € 1.219,71 scontato di circa il 50,08%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 220SFR del 20/06/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò