



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
U - 28/12/2018 - 0131384

Lecce,



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Fornitura e posa in opera di N. 1 inverter, completo di sonda di livello a servizio del sollevamento finale del depuratore di Casarano - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 28/12/2018 - 0131384

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di N. 1 inverter, completo di sonda di livello a servizio del sollevamento finale
STO LECCE	Impianto di depurazione di Casarano (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Impossibilità a regolare la frequenza delle apparecchiature della stazione di sollevamento finale in base ai segnali della strumentazione (misuratori di livello), con conseguente possibile danneggiamento delle stesse e/o allagamento dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento delle apparecchiature con frequenza modulare
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 05/12/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	- Fornitura e posa in opera di n. 1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-55kW completo di SINAMICS G120 Control Unit; - Installazione e programmazione; - Fornitura e posa in opera di n. 1 Sensore di livello doppia soglia CM15
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl – 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.250,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 305/18 del 05/12/2018 di € 6.250,00 scontato di circa il 10%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 305/18 del 05/12/2018 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

