



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune


INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 21/09/2018 - 0094869



Lecce,

a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori e forniture di tubazioni inox per digestore primario.
Impianto	Impianto di depurazione di Lecce (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Tubazione interna al digestore anaerobico corrosa e forata in più punti con conseguente svolgimento non ottimale della digestione anaerobica.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il processo di digestione anaerobica dei fanghi, con recupero del biogas e rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/09/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	10 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di tutta la tubazione interna al digestore con una in acciaio inox prevedendo lo smontaggio della tubazione corrosa internamente al digestore, montaggio di tubazione inox Dn 200 Sp 3, per scarico di fondo. Realizzazione di un collettore inox Dn 200 Sp 3 esterno al digestore, completo di tronchetti inox e valvole di intercettazione; n.1 Dn150 per collegamento tubazione troppo pieno, N.1 Dn 100 per collegamento attacco auto spurgo; N.1 Dn 50 per attacco misuratore di livello, N. 1 da 1" per attacco valvola di sfiato. Montaggio di tubazione inox Dn 150 Sp 3 esternamente al digestore per troppo pieno e travaso all'ispessitore. Sostituzione della saracinesca scarico di fondo Dn 200 Pn10 Verranno eseguite operazioni di scavo per intercettazione scarico di fondo, realizzazione di struttura cementizia per sostegno scarico di fondo e pozzetto mt 2X1 per eseguire l'ispezione; il pozzetto sarà coperto con apposito grigliato in acciaio zincato a caldo di mq. 2 (nel pozzetto sarà alloggiato anche l'attacco rapido per aspirazione fango e o immissione aria in pressione; inoltre verrà predisposto l'alloggio per il misuratore di livello);
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 198416 - N° 198417 - N° 198418 - N° 198419 - N° 198420 - N° 198421



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per le suddette lavorazioni e forniture
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 18.800,00 Preventivo del 07/09/2018 della Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 07/098/LE del 07/09/2018
Allegati	Preventivo di €. 18.800,00 del 07/09/2018 della Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Perito Ind. Desio Carparelli

Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 120489 - N° 8748222-01 - 01/12/2012 UK