



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 08/07/2019 - 0057337



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Barletta – Fornitura di n. 2 pompe monovite Nova Rotors.
Impianto di depurazione	ID Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle due pompe monovite dove una utilizzata per il dosaggio del polimero alla stazione di disidratazione, mentre l'altra al digestore primario per sollevamento dei liquami; il tutto dovuto alla rottura di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione disidratazione meccanica dei fanghi, in modo tale da garantire il condizionamento dei fanghi, e al digestore primario per il sollevamento dei liquami; rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 23.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Valutata l'impossibilità di riparazione delle apparecchiature, si è proceduto alla richiesta di offerta a ditta specializzata.
Termini di consegna	4 settimane da ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 Pompe monovite: • N.1 Pompa monovite Nova Rotors modello DN 2L1, complete di accessori annessi; • N. 1 Pompa monovite Nova Rotors modello DN 40L1, complete di accessori annessi;
Denominazione della Ditta affidataria	Biotech S.r.l. , Via Oliere e Saponerie Meridionali, n. 51, 70056- Molfetta (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Le pompe in stato di fermo sono della stessa marca, modello e caratteristiche idrauliche di quelle nuove pertanto è garantita la perfetta compatibilità idraulica ed elettrica.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 5.414,50 (Cinquemilaquattrocentoquattordici/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 19-02682 Rev 00 del 24.05.2019 € 6.370,00 – 15% = € 5.414,50 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 5.414,50 (Cinquemilaquattrocentoquattordici/50) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 19-02682 Rev 00 del 24.05.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**