



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037888



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID San Ferdinando di Puglia – Ripristino funzionale elettropompa a servizio della vasca di equalizzazione.
Impianto di depurazione	ID San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n. 2 elettropompe a servizio dell'equalizzazione causa avaria organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	L'avaria delle apparecchiature potrebbe pregiudicare il normale funzionamento della stazione di equalizzazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11.02.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Nicola Ricco ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica del guasto, messa in sicurezza delle apparecchiature e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Rimozione di n. 2 elettropompe e successivo trasporto in officina per riparazione;• Smontaggio e verifica delle apparecchiature meccaniche, elettriche e d idrauliche;• Rivolgimento statore 4 poli 10,4 Kw;• Sostituzione guarnizioni corpo pompa;• Rimontaggio e prove di funzionamento con successiva riconsegne sull'impianto e montaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio, C.da Piano, sn, 71013 - San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.898.00 (Duemilaottocentonovantotto/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo n. 58/2018 del 25.09.18 € 3.220,54 – 10% = 2.898.00 + IVA (Sconto) Importo dei lavori pari a € 2.898.00 (Duemilaottocentonovantotto/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 26_2019v1 del 19.02.2019
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Catendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci