



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 16/04/2019 - 0033961



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Margherita di Savoia – Manutenzione straordinaria presso la stazione di denitrificazione.
Impianto di depurazione	ID Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo miscelatore sommerso per avaria organi elettromeccanici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione di denitrificazione in modo tale da garantire la miscelazione areata alla denitrificazione e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01.04.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	intervento in corso.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Estrazione del miscelatore dalla vasca di denitrificazione tramite ausilio di mezzo autogrù e trasporto in officina per riparazione;• Sostituzione kit di riparazione, cavo elettrico, rifacimento avvolgimento statore.• Trasporto dell'apparecchiatura presso l'impianto e montaggio sempre tramite supporto di autogrù con successive prove e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, Zona G 6/N INT, 15 Z. I., 70015 – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.703,00 (Duemilasettecentotré/00) + IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 035/2019 del 02.04.2019 € 3.180,00 – 15% = 2.703,00 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 2.703,00 (Duemilasettecentotré/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto - Offerta n. 035/2019 del 02.04.2019.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	
------------------------	--	--	---------------------	-------------------------------------	--

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci