



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 0029004/2019
del 01-04-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per fuori servizio dell' impianto, per la rottura di entrambe le condotte prementi delle due elettropompe e con anomalia delle due valvole di ritegno
STO FG/AV	ISF Nettuno – Siponto – Manfredonia
Il Tecnico AQP verificatore	Sig. Paolo Zichella
Descrizione del disservizio	Impianto sempre in marcia con vasca di arrivo piena per la rottura delle condotte premente in vasca delle due elettropompe in esercizio.
Motivi dell'emergenza	Fuori servizio dell'impianto in oggetto per scarso pompaggio, causando allagamento della vasca con pericolo di tracimazione dei liquami dai pozzetti antistante l'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12-03-2019 – Paolo Zichella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Intervento presso l'impianto con nolo di N. 1 elettropompe sommergibile da KW 11 completo di tubazione, il tutto per la vuotatura della vasca di arrivo allagata, per far eseguire i lavori di sostituzione di tratti di condotta premente forata.
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A. – 70124 Bari Via S. Caterina, 31



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.917,13 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta RV 02-19 del 14-03-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. : Ing. Luca Iacovelli

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora