acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/10/2018 - 0102519

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di dosaggio polielettrolita a servizio della centrifuga fanghi Pieralisi mod. "Jumbo 2".
Impianto di depurazione	Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della suddetta stazione causa avaria della pompa esistente; il fermo della stazione pregiudica la produzione dei fanghi disidratati in quanto, venendo meno il dosaggio del polielettrolita, risulta impossibile esercire la centrifuga.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi disidratati nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico del refluo effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11/09/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	15 gg. naturali e consecutivi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di pompa monovite per dosaggio polielettrolita marca BELLIN tipo LG 400C/P con statore in gomma NBR nero e variatore meccanico, potenza motore 1,5 kW senza basamento.
Denominazione della Ditta affidataria	BELLIN S.p.A. – Via Carbon, 8 – 36040 Orgiano (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice dell'apparecchiatura suddetta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.681,00 (milleseicentottantuno/00) + IVA

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione ad analoghe forniture eseguite in passato presso altri impianti dell'AED – BAT.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Offerta economica N. A-2018-OFP-1492 del 12/09/18 della ditta BELLIN S.p.A.
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci