



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 02/10/2018 - 0098572



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione ordinaria dell'elettropompa ABS modello AFP 1042.1 M60/4 a servizio del sedimentatore primario A3/4	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria dell'elettropompa ABS modello AFP 1042.1 M60/4 a servizio del sedimentatore primario A3/4 con possibile decadimento del processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/03/2017	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione ordinaria effettuati sull'elettropompa ABS modello AFP 1042.1 M60/4 a servizio del sedimentatore primario A3/4 consistono in: - Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura. - Fornitura di N.1 kit di riparazione, N.1 cavo elettrico in neoprene l=10 m, N.1 riavvolgitura statore 4kw, N.1 girante CB6 AFP1042.1, N.1 piatto di usura diffusore AFP 1042, n.1 camera olio. . Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.768,85	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	n. 211/2017 del 14/02/2017
Allegati	Preventivo	n. 211/2017 del 14/02/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente

Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vacchi