acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 29/03/2019 - 0028275

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquisto in emergenza di due elettropompe per il potenziamento dell'ISF di Brindisi "Idroscalo"
Impianto	ISF di Brindisi "Idroscalo"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Danneggiamento delle elettropompe che ha causato il fermo della stazione di sollevamento. Il danneggiamento è avvenuto a seguito di un notevole afflusso di acque meteoriche che hanno trasportato in vasca sabbia e materiale grossolano che ha danneggiato le pompe.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute in data 20/03/2019 da parte di personale AET e successive verifiche tecniche
Primi interventi adottati	Il primo intervento adottato è stata la posa in opera di una elettropompa di altro impianto al fine di riavviare in tempi immediati l'impianto
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di elettropompe di caratteristiche idrauliche adeguate e trattamento della girante per contatto con acqua con presenza di sabbia.
Denominazione della Ditta affidataria	- Zenit Italia srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP fornitore di elettropompe in grado di fornire in tempi immediati le elettropompe con caratteristiche idrauliche idonee alla stazione di sollevamento e che ha presentato l'offerta migliore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 12.944,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 190513 del 26/03/2019 della ditta Zenit Italia srl - Offerta n. 5001003213 del 26/03/2019 della ditta Sulzer srl - Offerta n. 19/81179G del 21/03/2019 della ditta Faggiati Pumps Spa - Offerta n. 48/0249/2019 del 25/03/2019 della ditta Xylem srl
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AMS
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Emilio Tarquinio