

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/04/2019 - 0033362



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Fornitura di soft-start a servizio di una delle soffianti del comparto biologico presso l'ID di Andria.
Impianto di depurazione	ANDRIA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ridotto apporto di aria al comparto biologico dovuto all'avaria del soft-start a servizio della soffiante BL02B.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il corretto funzionamento del comparto ossidativo al fine di garantire il regolare andamento del processo biologico, rispettare i limiti allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13/03/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Max 10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 Soft-start marca Siemens mod. 3RW40566BB34
Denominazione della Ditta affidataria	NEW EDISON – Via Montegrappa, 51 – 76123 Andria (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella vendita di materiale elettrico che garantisce la fornitura in tempi pressochè brevi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.601,87 (milleseicentouno/87) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.080,36 – sconto 23%



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">Preventivo del 13/03/19 della ditta NEW EDISON
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



**Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**

