acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/04/2019 - 0033371

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria quadro di comando pompe di ricircolo fanghi presso l'ID di Molfetta.
Impianto di depurazione	MOLFETTA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria degli "inverter" a servizio delle pompe di ricircolo fanghi e conseguente fermo delle stesse pompe.
Motivi dell'emergenza	Garantire il regolare andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08/01/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria quadro comando pompe di ricircolo fanghi mediante la sostituzione degli inverter in avaria con 2 nuovi soft-starter Siemens 3RW e la modifica dei circuiti elettrici, di potenza ed ausiliari all'interno del quadro.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.540,00 (materiali) – sconto 25% + 896,00 (manodopera) Importo netto € 5.051,00 (cinquemilacinquantuno/00) + IVA

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime di estrema urgenza e dello sconto applicato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Consuntivo n. 097/18 del 15/01/2019
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci