

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 23/10/2018 - 0106997



Prot.

DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura n. 2 Pompe per sollevamento finale.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Otranto
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Pompa girante ad asse nudo rotte e non conveniente economicamente la riparazione. Giunta alla fine della vita utile.
Motivi dell'emergenza	Garantire il recapito finale c/o la condotta sottomarina.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 17/09/2018
Termini di consegna	60 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura n. 2 Pompe per sollevamento finale mod. RB_C_CENT
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Robuschi Via S. Ledonardo, 71/A 43122 Parma
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della medesima apparecchiatura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.177,86
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le forniture.
Allegati	€ 7.177,86. Preventivo 20943920 Ditta Robuschi Via S. Ledonardo, 71/A 43122 Parma




INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

