



INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di un contattore della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/06/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 contattore LC1D50B7-11 50A-22Kw.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.726,40	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune


INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	07/06/2018
Allegati	consuntivo	07/06/2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente,  
L'FCM  
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente ST0  
Ing. Girolamo Vitucci

