



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 30/08/2018 - 0086969



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Manutenzione straordinaria della coclea di trasporto fanghi a servizio della stazione di disidratazione.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea di trasporto fanghi con impossibilità di .	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22/05/2018	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Le lavorazioni eseguite sono le seguenti: - Smontaggio della coclea dall'impianto di depurazione a mezzo autogrù e trasferimento della stessa presso l'officina; - Costruzione di n. 1 asse centrale da mm 50 con boccola in polietilene; - Installazione di n. 1 rondella diametro interno mm 50 in acciaio inox AISI 304; - Revisioni di cuscinetti e tenute; - Assemblaggio del tutto in officina e montaggio presso l'impianto di depurazione il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presente nell' Albo Fornitori AQP categoria mercologica AB 33 (Fornitura in opera di manufatti di carpenteria metallica).	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.755,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 069/18 FM
Allegati	Consuntivo	n. 069/18 FM

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L'RCM
P.f. Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci