



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese  
U - 25/10/2018 - 0107985

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Locorotondo</b>	
	<b>Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo di pressurizzazione di acque tecniche.</b>	
Impianto di depurazione	Locorotondo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del gruppo di pressurizzazione irreparabilmente danneggiato con conseguente impossibilità di garantire il corretto funzionamento della stazione di grigliatura e della stazione di disidratazione fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	28/05/2018	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di offerte a ditta specializzate.	
Termini di consegna	20 gg	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera gruppo di pressurizzazione marca Pedrollo tipo CB2 – 2CP40/180° intercambiabile con l'apparecchiatura esistente con le seguenti caratteristiche:HP 10+10, prevalenza 60-76-84, Litri 400-250-125 per singola pompa comprensivo di collegamenti elettrici, collegamenti idraulici e prove di funzionamento.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico (Elettromeccanica Gentile € 5.000,00 - <b>Sanvito Srl € 3.806,90</b> ).	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.806,90	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 308 del 27/06/2018
Allegati	Offerta	n. 308 del 27/06/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L'RCM  
P.J. Vito Marangi

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STC  
Ing. Girolamo Vitucci