

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 22/10/2018 - 0106419

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e installazione avviatore soft-start
STO LECCE	Impianto di depurazione di Campi Salentina
Il Tecnico AQP verificatore	p.i. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Compressore linea ossidazione fermo a causa di un guasto irreparabile all'avviatore soft-start.
Motivi dell'emergenza	Mantenere efficiente il processo di ossidazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione Impianto del 05/09/2018
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura Avviatore soft-start Siemens 3RW4047-1BB14 serie 3RW40, trifase, 480 V c.a., 106 A, 55 kW, IP00; Salvamotore Siemens 3RV10414MA10 serie 3RV1 Interruttore protezione motori 3P, 690 V, 80 → 100 A, interruzione 50 kA; Alimentatore switching 110 AC /24 DC; Installazione e programmazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e specializzata per le forniture di che trattasi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.784,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta n. 222/18 del 06/09/2018
Allegati	Offerta n. 222/18 del 06/09/2018. Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

**Il Richiedente**


p.i. Desio Carparelli



---

**Il Responsabile dell'Area**


Ing. Mario Pietrosanti



---

**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò



---