

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USCITA N° 0000909/2019  
del 04-01-2019

Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura di un giunto del diametro esterno mm.528, realizzato in acciaio al carbonio S235JR elettrosaldato, rivestito a polvere epossidica atossica Plascoat PPA 571 ES, R.A.L. 5051, completo di flangia e tirante. Il tutto per la riparazione della vecchia condotta di alimentazione di Manfredonia.
<b>STO FG/AV</b>	Condotta per Manfredonia, S.S. n.89 al Km. 17 ca.
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Direttore dei Lavori Ambito 2 - Ing. Luca Iacovelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	La vecchia condotta in cemento di alimentazione per l'abitato di Manfredonia sulla S.S. 89 al Km.17 ca. presenta una perdita, pertanto necessita un giunto per il ripristino del servizio.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripristinare il regolare servizio della condotta per evitare disservizio all'abitato di Manfredonia.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	03-01-2019 – Ing. Luca Iacovelli
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura di un giunto in acciaio al carbonio S235JR elettro-saldato, rivestito a polvere epossidica atossica Plascoat PPA 571 ES, R.A.L. 5015, certificato WRAS, completo di guarnizione in gomma EPDM espansiva, tirante in acciaio al carbonio zincato dotato di derivazione flangiata DN 80 e sfiato filettato
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. – 71122 Foggia
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Immediatamente disponibile in zona e in grado di intervenire urgentemente.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.400,00 + IVA

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto del 17%
Allegati	HR Costruzioni S.r.l. offerta del 04/09/2018 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Ing. Luca Iacovelli



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



*PER/* Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

