

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USC. N. 0129075/2018
del 19-12-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	lavori di adeguamento di impianti elettrici, di emergenza e di messa a terra, corredati di documenti di conformità. D.M. 37/08, per la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro, secondo le prescrizioni impartite dall'Ispettore INAIL.
STO FG/AV	ISF S.P. 241 – Foggia mare - Zapponeta (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	L'impianto di sollevamento fogna è stato oggetto di verifica dell'INAIL durante il sopralluogo sono state evidenziate alcune anomalie dell'impianto elettrico in materia di sicurezza e la insufficienza documentazione di conformità alla normativa di legge vigente.
Motivi dell'emergenza	Adeguare l' impianto elettrico, con rifacimento di linee elettriche e impianto di messa a terra in sicurezza con prove di funzionamento e corredarli di tutti i documenti di conformità richiesti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26-11-2018 – Ispettore INAIL
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Adeguamento dell' impianto elettrico ed emergenza, impianto di messa a terra con tutte le masse metalliche presenti, con pozzetti di ispezione compreso lo scavo e picchetti di dispersione, fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di batteria e regolatore di carica per un pannello FTV per illuminazione esterna. Redazione di progetto dell'impianto elettrico, planimetrie di messa a terra, relazione di scariche atmosferiche ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	TELMES srl - s.p. 231 Km.1,100 – 70026 Modugno (BA)

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un tempestivo ripristino
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.113,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto
Allegati	Offerta n. DS335/18 - del 21/11/2018 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.i. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

