

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 01/04/2019 - 0028796



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Altamura</b>	
	Riparazione griglia a tamburo fisso PRI/GRI serial n. GTF 102	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Pacco filtrante danneggiato per presenza di eccessivo materiale grossolano	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/10/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scollegamento elettrico e smontaggio griglia dal canale con autogrù, trasporto in officina, pulizia e riparazione tramite sostituzione di tutte le parti danneggiate (lamelle inox e palette sagomate in gomma telata) trasporto sull'impianto rimontaggio e collaudo.	
Denominazione della Ditta affidataria	elle c.c.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.934,00	




INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	consuntivo del 26/10/2018
Allegati	consuntivo	consuntivo del 26/10/2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO.  
Ing. Girolamo Vitucci

