

627



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 03/12/2018 - 0122223



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria elettropompa sollevamento iniziale
Impianto	Impianto di depurazione di San Donaci (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della elettropompa sommersa del sollevamento iniziale. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	L'avarìa della elettropompa del sollevamento iniziale non consente il sollevamento dei liquami alle successive stazioni di trattamento. Il mancato sollevamento comporterebbe il decadimento della qualità del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 30/08/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario portare la elettropompa in officina per lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e la valutazione dei componenti danneggiati da sostituire

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 0037700721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092.
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100413 W 11242228766 N° 11274302128



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Spedicalo Impianti S.r.l. - Via Massafra n. 101, 74123 Taranto P.IVA o CF: 02288440734
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.170,61
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 40,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Spedicalo Impianti S.r.l. nn. 2855FR del 31/08/2018
Allegati	Preventivi su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud
Per. Ind. Salvatore Falconieri

Il Responsabile a.i. AED BR
Ing. Nicola Martanicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 120415 - N° 10210224106 - N° 11271002106