


**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 06/05/2019 - 0037602



Prot.

a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura in opera di una griglia fine a nastro autopulente, di una coclea trasporto materiale grigliato, di un compattatore oleodinamico e relativo quadro elettrico a comando delle suddette apparecchiature.
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Campi Salentina.
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Stazione di grigliatura inefficiente, ammalorata in più parti e giunta alla fine della vita utile.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	La mancata estrazione del materiale grigliato provoca il continuo intasamento delle pompe che sono presenti nelle stazioni successive a quella di grigliatura causando continui fuori servizio. Il fermo continuo delle apparecchiature può dare luogo al superamento dei limiti tabellari allo scarico.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 06/03/2019.
<b>Termini di consegna</b>	30 gg.
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura in opera di N 1 griglia fine a nastro autopulente, di una coclea trasporto materiale grigliato, di un compattatore oleodinamico e di un quadro elettrico a servizio delle suddette apparecchiature.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elcos srl Via Belgio, 26 Z.I: 73010 Surbo (LE).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta di provata affidabilità, congruità dei prezzi.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 32.100,00.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Preventivo N.19/050.01 del 07/03/2019 della ditta Elcos Srl
<b>Allegati</b>	Preventivo N.19/050.01 del 07/03/2019 della ditta Elcos Srl.



acquedotto  
pugliese  
Acqua. Dille. Sussanze.

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

---

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

---

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

---